Collectivité Territoriale de CORSE
Office d'Equipement Hydraulique de la Corse
Uffiziu di Echippamentu Idrolicu di a Corsica

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTRÔLE DES EAUX
Agréé par le Ministère de la Santé
Agréé par le Ministère de l'Environnement *
Accréditation COFRAC n° 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Avenue Paul GIACOBBI B.P. 697 20601 BASTIA Cedex
Tél : 04.95.30.93.73 Fax : 04.95.30.92.73 e-mail : labo@oehc.fr

cofrac ESSAIS

La marque d'accréditation du COFRAC ne peut être réutilisée en dehors de ce rapport d'essai

RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant compte des paramètres accrédités et non accrédités, la déclaration de conformité (conclusion) n'est pas couverte par l'accréditation.
Les résultats et les commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure.
** Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.*

Analyse effectuée pour le compte de : **MAIRIE d'OLETTA**

20232 OLETTA

Numéro de laboratoire :	**163640**	*Code client :*	L10118
Type de visite :	**BAC** (Code Santé Publique Arrêté du 11 janvier 2007)	*Date de prélèvement :*	03/07/25
Code prélèvement ARS :		*Heure de prélèvement :*	08H45
Lieu de prélèvement :	**POINT CHAUD LECLERC**	*Date de réception :*	03/07/25
Localisation :		*Prélevé selon FDT 90520¤ par :*	LFT
Unité de gestion :		*Date début d'analyse :*	03/07/25

Paramètres recherchés			Résultats	Unités	Valeur limite VL / Référence qualité	Méthodes
Paramètres bactériologiques						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°C		¤	0	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Bactéries aérobies revivifiables à 36°C		¤	0	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Escherichia coli		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NF EN ISO 9308-1 2000
Coliformes totaux		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NF EN ISO 9308-1 2000
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NF EN 26461-2
Entérocoques intestinaux		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NF EN ISO 7899-2
Paramètres physico-chimiques						
Chlore libre	*in situ*	¤	0,49	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
Chlore total	*in situ*	¤	0,61	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
pH mesuré à 24,9°C	*in situ*	¤	7,4			NF EN ISO 10523
Température de l'eau	*in situ*	¤	24,9	°C		MOP-R3-51

CONCLUSION : Résultats conformes à la législation sur les paramètres mesurés.

Fait à BASTIA, le 08/07/25
La responsable du Laboratoire,

P/O E. TAMBINI

Destinataires : MAIRIE d'OLETTA

Seules les analyses repérées par le symbole ¤ sont réalisées sous le couvert de l'accréditation. La reproduction de ce bulletin d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Collectivité Territoriale de CORSE
Collettività Territuriale di CORSICA
Office d'Equipement Hydraulique de la Corse
Uffiziu di Echippamentu Idrolicu di a Corsica

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTROLE DES EAUX
Agréé par le Ministère de la Santé
Agréé par le Ministère de l'Environnement *
Accréditation COFRAC n° 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Avenue Paul GIACOBBI B.P. 697 20601 BASTIA Cedex
Tél : 04.95.30.93.73 Fax : 04.95.30.92.73 e-mail : labo@oehc.fr

cofrac ESSAIS

La marque d'accréditation du COFRAC ne peut être réutilisée en dehors de ce rapport d'essai

RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant compte des paramètres accrédités et non accrédités, la déclaration de conformité (conclusion) n'est pas couverte par l'accréditation.
Les résultats et les commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure.
** Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.*

Analyse effectuée pour le compte de : **MAIRIE d'OLETTA**

20232 OLETTA

Numéro de laboratoire :	**163639**	*Code client :*	L10118
Type de visite :	**BAC** (Code Santé Publique Arrêté du 11 janvier 2007)	*Date de prélèvement :*	03/07/25
Code prélèvement ARS :		*Heure de prélèvement :*	08H30
Lieu de prélèvement :	**CRECHE OLETTA**	*Date de réception :*	03/07/25
Localisation :		*Prélevé selon FDT 90520¤ par :*	LFT
Unité de gestion :		*Date début d'analyse :*	03/07/25

Paramètres recherchés			Résultats	Unités	Valeur limite VL / Référence qualité	Méthodes
Paramètres bactériologiques						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°C		¤	10	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Bactéries aérobies revivifiables à 36°C		¤	8	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Escherichia coli		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NFENISO 9308-1 2000
Coliformes totaux		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NFENISO 9308-1 2000
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NF EN 26461-2
Entérocoques intestinaux		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NF EN ISO 7899-2
Paramètres physico-chimiques						
Chlore libre	*in situ*	¤	1,36	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
Chlore total	*in situ*	¤	1,49	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
pH mesuré à 23,5°C	*in situ*	¤	7,8			NFENISO10523
Température de l'eau	*in situ*	¤	23,5	°C		MOP-R3-51

CONCLUSION : Résultats conformes à la législation sur les paramètres mesurés.

Fait à BASTIA, le 08/07/25
La responsable du Laboratoire,

E. TAMBINI

Destinataires : MAIRIE d'OLETTA

Seules les analyses repérées par le symbole ¤ sont réalisées sous le couvert de l'accréditation. La reproduction de ce bulletin d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Collectivité Territoriale de CORSE
Office d'Equipement Hydraulique de la Corse
Uffiziu di Echippamentu Idrolicu di a Corsica

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTROLE DES EAUX
Agréé par le Ministère de la Santé
Agréé par le Ministère de l'Environnement *
Accréditation COFRAC n° 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Avenue Paul GIACOBBI B.P. 697 20601 BASTIA Cedex
Tél : 04.95.30.93.73 Fax : 04.95.30.92.73 e-mail : labo@oehc.fr

La marque d'accréditation du COFRAC ne peut être réutilisée en dehors de ce rapport d'essai

RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant compte des paramètres accrédités et non accrédités, la déclaration de conformité (conclusion) n'est pas couverte par l'accréditation.
Les résultats et les commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure.
** Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.*

Analyse effectuée pour le compte de : **MAIRIE d'OLETTA**

20232 OLETTA

Numéro de laboratoire :	**163638**	*Code client :*	L10118
Type de visite :	**BAC** (Code Santé Publique Arrêté du 11 janvier 2007)	*Date de prélèvement :*	03/07/25
Code prélèvement ARS :		*Heure de prélèvement :*	08H10
Lieu de prélèvement :	**FONTAINE PUBLIQUE PLACE DE L'EGLISE**	*Date de réception :*	03/07/25
Localisation :		*Prélevé selon FDT 90520¤ par :*	LFT
Unité de gestion :		*Date début d'analyse :*	03/07/25

Paramètres recherchés			Résultats	Unités	Valeur limite VL / Référence qualité	Méthodes
Paramètres bactériologiques						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°C		¤	5	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Bactéries aérobies revivifiables à 36°C		¤	0	UFC/mL		NF EN ISO 6222
Escherichia coli		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NFENISO 9308-1 2000
Coliformes totaux		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NFENISO 9308-1 2000
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs		¤	0	UFC/100mL	0 (RQ)	NF EN 26461-2
Entérocoques intestinaux		¤	0	UFC/100mL	0 (VL)	NF EN ISO 7899-2
Paramètres physico-chimiques						
Chlore libre	*in situ*	¤	1,93	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
Chlore total	*in situ*	¤	2,08	$mg.L^{-1}$		NF EN ISO 7393-2
pH mesuré à 19,8°C	*in situ*	¤	8,1			NFENISO10523
Température de l'eau	*in situ*	¤	19,8	°C		MOP-R3-51

CONCLUSION : Résultats conformes à la législation sur les paramètres mesurés.

Fait à BASTIA, le 08/07/25
La responsable du Laboratoire,

E. TAMBINI

Destinataires : MAIRIE d'OLETTA

Seules les analyses repérées par le symbole ¤ sont réalisées sous le couvert de l'accréditation. La reproduction de ce bulletin d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale.